


Aproveitamento Hidroelétrico de VALES



ATBERG - Eólica do Alto Tâmega e Barroso, Lda

Socios: EHATB 40% - Lusiterg 40% - Hidroerg 20%

Localização

Rio

Local

Freguesia

Concelho

Tinhela

Vales

Tresminas

Vila Pouca de Aguiar

Características do Aproveitamento

Potência total instalada

Data da entrada em serviço

Produção média anual

Facturação média anual

Capacidade da albufeira

Circuito hidráulico

Queda bruta

Caudal equipado

3 205 kW

Dezembro de 2008

8 430 MWh

725.000 €

15 000 m³

2 850 m

131 m

2,90 m³/s

Características dos Grupos

Nº de Grupos

Modelo

Potência

Investimento

1

FRANCIS

3 205 kW

6.750.000 €

